

blacha ze stali nierdzewnej gr 2mm, klejona do ściany w poziomych pasach, spawana na łączeniach, szlifowana, tak aby połączenia były niewidoczne.
UWAGA: Niezależnie od przyjętego rozwiązania montażowego, połączenia między arkuszami mają pozostać niewidoczne!

hydrant DN-25; zasilany z wrzeźbem wyjeździnym; drzwi w zabudowie z płyt cementowo-drzazgowych

projektowana ścianka szkieletowa obłożona płytami cementowo-drzazgowymi wg rys. I.1.5 Tom I - część budowlana

- dwuskładnikowa powłoka epoksydowa

WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO POZOSTAŁE WARSTWY PODŁOGI OBIEKTU:
- zbrojona wylewka betonowa (z ogrzewaniem podłogowym), na warstwie rozdzielczej z 2x folii PE - 12cm
- ogrzewanie podłogowe - Rura 20x2,0 na listwach montażowych z hakami
- twardy polistyren ekstrudowany - 8cm
- posadzka lateksowa

żaluzje wykonane z płyt cementowo-drzazgowych na ruszcie stalowym: wg rys. I.1.6 i I.1.7 Tom I - część budowlana

projektowana ścianka szkieletowa obłożona płytami cementowo-drzazgowymi: wg rys. I.1.5 Tom I - część budowlana

Blacha ze stali nierdzewnej gr 2mm, klejona do ściany w poziomych pasach, spawana na łączeniach, szlifowana, tak aby połączenia były niewidoczne.
UWAGA: Niezależnie od przyjętego rozwiązania montażowego, połączenia między arkuszami mają pozostać niewidoczne!

wieszak na słuchawki: wg rys. II.2.5 Tom II - część ekspozycyjna

żaluzje wykonane z płyt cementowo-drzazgowych na ruszcie stalowym: wg rys. I.1.6 i I.1.7 Tom I - część budowlana

projektowana ścianka szkieletowa obłożona płytami cementowo-drzazgowymi: wg rys. I.1.5 Tom I - część budowlana

sufit podwieszany z kaset ronów z siatki ciepło-dagnicznej: wg rys. I.1.6 i I.1.7 Tom I - część budowlana

- dwuskładnikowa powłoka epoksydowa

WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO POZOSTAŁE WARSTWY PODŁOGI OBIEKTU:
- zbrojona wylewka betonowa (z ogrzewaniem podłogowym), na warstwie rozdzielczej z 2x folii PE - 12cm
- ogrzewanie podłogowe - Rura 20x2,0 na listwach montażowych z hakami
- twardy polistyren ekstrudowany - 8cm
- posadzka lateksowa

projektowana ścianka szkieletowa obłożona płytami cementowo-drzazgowymi: wg rys. I.1.5 Tom I - część budowlana

projektowana ścianka szkieletowa obłożona płytami cementowo-drzazgowymi: wg rys. I.1.5 Tom I - część budowlana

SCHEMAT RZUTU:



UWAGI:

1. Rzędna projektu: ±0,00=17,32m.n.p.m.;
2. Wykonawca przeprowadza i weryfikuje pomiary na miejscu;
3. Realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu, możliwe są tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody autorów opracowania.
4. BPI REDAN oraz Zamawiający - zastrzega sobie prawo do akceptacji: kolorystyki, próbek materiałowych, rysunków warsztatowych, prototypów, projektu aranżacji plastycznej przestrzeni gabloty wraz z rozmieszczeniem stosownych podpisów i objaśnień, próbnych fragmentów makiet w wybranej skali, wszystkich widocznych elementów wyposażenia instalacyjnego, itp. oraz wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu.
5. W razie wykrycia niejasności lub błędu, wykonawca powiadamia projektanta, zanim wznowi prace.
6. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wyprzedzającym alternatywnych rozwiązań.
7. Rozpatrywać łącznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;
8. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
9. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
10. Istotne parametry estetyczne i techniczne użytych materiałów wykończeniowych zamieszczone są w Opisie Technicznym, TOM I, Teczka 1. Architektura.

UWAGI WYKONAWCZE:

1. **Na całej powierzchni stropu (oprócz podciągów) należy wykonać adaptację akustyczną przez położenie wełny mineralnej gr. 10cm, powlekanej czarną włókniną. Miejsca styku płyt wełny maskować czarną włókniną.**
2. W miejscach gdzie adaptacja akustyczna została wykonana w poprzednim etapie nie należy dublować warstwy wełny mineralnej, a jedynie zamaskować miejsca połączenia przy użyciu czarnej włókniny.
3. Całość instalacji wentylacyjnej wykonana w poprzednim etapie robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą (z ewentualnymi zmianami) obiektu. Rzędne instalacji wentylacyjnej wg projektu wykonawczego obiektu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do nieingerowania w wykonaną instalację wentylacji i wentylacji p.poż. W przypadku koniecznej ingerencji instalację należy ponownie wyregulować i przeprowadzić odpowiednie próby i pomiary.
5. Ściany i żaluzje malowane na kolor czarny mat, zbliżony do RAL 9004

LEGENDA:

- zakres opracowania
- nowe ściany w zabudowie suchej; ściana szkieletowa obłożona płytami włóknowo-cementowymi - przekrój
- nowe ściany w zabudowie suchej; ściana szkieletowa obłożona płytami włóknowo-cementowymi - widok
- stal nierdzewna, polerowana
- żaluzje wykonane z płyt cementowo-drzazgowych, na ruszcie stalowym

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin

Projektant:

Biuro Projektowo-Inżynierskie Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 69,
70-382 Szczecin

Zespół projektowy:
- arch. Michał Czasnojć
- Dawid Szewczyk
- arch. Oliwia Maciejewska
- arch. Tomasz Ryba

Nazwa przedsięwzięcia:
Budowa pawilonu wystawowego służącego celom **Centrum Dialogu "Przełomy"**, na pl. Solidarności w Szczecinie

Nazwa projektu:
Projekt wystawy

Obiekt:
Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przełomy" w Szczecinie

Adres inwestycji:
dz. nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2, obr. 1030
dz. nr 1, obr. 1037; miasto Szczecin

Tytuł rysunku:
Przekrój B-B

Branża:
ARCHITEKTURA

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:	Data:	Nr rys.:
1:50	grudzień 2013	I 1.4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim, wszelkie kopiowanie, powielanie, odtwarzowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze