

ELEWACJA SZAFY OŚWIETLENIOWEJ TOP1





M — iluminacja placu: THORN 96257228 D-CO R LED MINI 1x1,2W/230V~, kl. II, IP68, IK10, WHI 3K CL 83 szt.

D — iluminacja placu: THORN 96257240 D-CO R LED MAXI 6x1,2W/230V~, kl. I, IP67, IK10, WHI 3K CL 5 sztuk

P — PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWO–ODGAŁĘŹNA, IP68, KL.II (DOSTARCZANA W KOMPLECIE Z OPRAWĄ)

Pz — PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWO–ODGAŁĘŹNA Z ZASILACZEM, IP68, KL.II (DOSTARCZANE W KOMPLECIE Z OPRAWĄ)

CAŁE OKABLOWANIE PROWADZIĆ W RURACH OSŁONOWYCH HDPE fiz=40/fiw=32

DWUŚCIENNYCH KARBOWANYCH GIĘTKICH. PRZED UCIĘCIEM KABLA ZMIERZYĆ FAKTYCZNĄ

WYMAGANĄ JEGO DŁUGOŚĆ.

PRZY KAŻDEJ OPRAWIE ZAMONTOWANA BĘDZIE PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWO–PRZELOTOWA

WSZYSTKIE ZABEZPIECZENIA W SZAFCE TOP1 O CHARAKTERYSTYCE C

WSZYSTKIE KABLE W ZIEMI ŁĄCZONE BĘDĄ W PUSZKACH PRZYŁĄCZENIOWO–PRZELOTOWYCH

opis oznaczenia oprawy posadzkowej:

M1.4.7

- numer kolejny oprawy
- numer obwodu w tablicy TOP1
- numer szafki zasilającej TOP (TOP1)
- typ oprawy

Tytuł projektu: PROJEKT BUDOWLANY PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY" W SZCZECINIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przełomy" na Placu Solidarności w Szczecinie działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037			
Inwestor: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27			
Przedmiot rysunku: Schemat projektowanego oświetlenia posadzkowego - szafka TOP1		Nr rysunku: ie-1103 (rewizja 2)	
Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: -	Data: 05. 2013	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektował: dr inż. Krzysztof Dębowski	Uprawnienia: 226/98		Podpis
Opracował			Podpis
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Żmija	SLK/2317/POOE/08		Podpis
Opracowanie: CEGROUP Sp. z o.o. Sp. k.	44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1C IV p		t 0048 32 444 66 66
Generalny projektant: KWK PROMES arch. Robert Konieczny	40-061 Katowice, ul. Rymera 3/5		t/f 0048 32 206 91 26

A1