1. Układ pracy sieci: TN–C.
2. Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: obudowa w II klasie ochronności.

Projektowany węzeł kablowy
WK-8 NR 0628



Projekt. YAKY 4x120 -10m- kier. WK624 Korsarzy-Mariacka

Projekt. YAKY 4x120 -10m- kier. WK629 Małopolska-Pl.Hołdu Pruskiego

Projekt. YAKY 4x120 -10m- kier. ZK3 Pl.Hołdu Pruskiego Brama Królewska

Projekt. YAKY 4x120 -10m- kier. komora WPEC Podzamcze

YAKY 4x120 - 77m- ZK1 18755 kier. ZK3 Wyszaka - Kościół-

Istniejąca linia kablowa nN0,6/1kV demontaż

Projekt. linia kablowa nN 0,6/1kV

Projekt. mufa przelotowa SMH1 prod. Cellpack

Projekt. mufa przejściowa SMH4 prod. Cellpack

Istniejacy węzeł kablowy
WK-8 NR 0628



AL. 120 - 140m- kier. WK624 Korsarzy-Mariacka

YAKY 4x120 - 128 m- kier. WK629 Małopolska-Pl.Hołdu Pruskiego

YAKY 4x120 - 100 m- kier. ZK3 Pl.Hołdu Pruskiego Brama Królewska

YAKY 4x120 - 126 m- ZK3b 01217 kier. komora WPEC Podzamcze

YAKY 4x120 - 77m- ZK1 18755 kier. ZK3 Wyszaka - Kościół-

Tytuł projektu: PROJEKT BUDOWLANY - przebudowa węzła kablowego			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przełomy" na Placu Solidarności w Szczecinie działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037			
Inwestor: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27			
Przedmiot rysunku: Schemat ideowy przebudowy węzła kablowego			Nr rysunku: IE-201
Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: -	Data: 07. 2014	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektował: dr inż. Krzysztof Dębowski	Uprawnienia: 226/98		Podpis
Opracował: mgr inż. Paweł Górecki			Podpis
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Żmija	SLK/2317/POOE/08		Podpis
Opracowanie: CEGROUP Sp. z o.o. Sp. k.	44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1C IV p		t 0048 32 444 66 66
Generalny projektant: KWK PROMES arch. Robert Konieczny	40-061 Katowice, ul. Rymera 3/5		t/f 0048 32 206 91 26

A3