



UWAGA:

Przewody układać natykowo w rurkach koloru czarnego powyżej 3,90m, poniżej 3,90 wykonać bruzdy w ścianach, wykonać tynkowanie i wykończenie zgodnie z projektem wykończenia ścian.

Przewody układać głównie w ściankach szkieletowych w przestrzenie między płytkami cementowo-drzazgowymi. Podłączenie urządzeń poprzez gniazda wtykowe lub puszkę przyłączowe

- PN 4XRJ45
2x2P+Z 230V PUSZKA NAŚCIENNA NXRJ45 KAT.6 DO MULTIMEDIÓW
- PRZEWÓD YDY 3 X 2,5 MM
- PUSZKA ROZGAŁĘŻNA MOPCOWANA DO KORYTKA KABLOWEGO

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-------|
| PROWEL RYSZARD WŁODARCZYK 71-804 Szczecin ul. Ogrodnicza 67 Tel. 91-421-90-37 | Opracował: | mgr inż. Ryszard Włodarczyk | upr. bud. 127/Sz/92 | DATA | 08.15 |
| | Sprawdził: | | | PODZIAŁKA | 1:100 |
| Tytuł rys. Trasy kabli silnoprądowych | | | | NR ARK. | 1 |