



ul. Staromłyńska 27 PL-70-561 Szczecin
http://www.muzeum.szczecin.pl
tel. +4891 4315200 fax: +4891 4315204
e-mail:biuro@muzeum.szczecin.pl

L. Dz.

Szczecin 01.10.2015 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Dostawa instalacji oświetleniowej na potrzeby remontu 2 sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego 3 oraz remontu sali ekspozycyjnej i holu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie - MNS/ZP/O/17/15**

Odpowiedź na pytanie

W związku z otrzymanym zapytaniem do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 244750 – 2015 w dniu 18.09.2015, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl> pn.: **Dostawa instalacji oświetleniowej na potrzeby remontu 2 sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego 3 oraz remontu sali ekspozycyjnej i holu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie** Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013, poz. 907–z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytanie i wyjaśnia wątpliwości:

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie w punkcie 12 specyfikacji technicznej nr 1 jakimi lampami i adapterami Państwo dysponujecie w celu dopasowania istniejących już opraw do nowo proponowanych szynoprzewodów.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zgodności (kompatybilności) do istniejącego systemu szynoprzewodów podaję typ istniejącego systemu szynoprzewodów do zasilania oprawa oświetlenia akcentującego.

Muzeum posiada następujący system szynoprzewodów do zasilania oprawa oświetlenia akcentującego : **THORN 3x 230VAC/16A + DALI - kod zamówieniowy 22169207 firmy THORN LIGHTING.**

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.