



ul. Staromłyńska 27 PL-70-561 Szczecin
http://www.muzeum.szczecin.pl
tel. +4891 4315200 fax: +4891 4315204
e-mail:biuro@muzeum.szczecin.pl

L. Dz.

Szczecin 02.10.2015 r.

Do uczestników zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Dostawa instalacji oświetleniowej na potrzeby remontu 2 sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego 3 oraz remontu sali ekspozycyjnej i holu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie - MNS/ZP/O/17/15**

Odpowiedź na pytanie

W związku z otrzymanym zapytaniem do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 244750 – 2015 w dniu 18.09.2015, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl> pn.: **Dostawa instalacji oświetleniowej na potrzeby remontu 2 sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego 3 oraz remontu sali ekspozycyjnej i holu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie** Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013, poz. 907–z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytanie i wyjaśnia wątpliwości:

Pytanie:

W odpowiedzi na poprzednie pytanie dotyczące: Dostawy instalacji oświetleniowej na potrzeby remontu 2 sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego 3, oraz remontu sali ekspozycyjnej i holu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie, które miało na celu doprecyzowanie jakimi lampami i adapterami Państwo dysponujecie uzyskałam tylko częściową odpowiedź, mianowicie wiem już jakie lampy są już używane, jednakże w dalszym ciągu nie wiem jakie adaptery są w Państwa posiadaniu. Bardzo proszę o uzupełnienie informacji, ponieważ rodzaj adaptera determinuje szynę, która jest do niego dopasowywana.

Odpowiedź:

Ostatnia odpowiedź dotyczyła nie opraw oświetleniowych a systemu szynoprzewodów. System szynoprzewodów określa również typ zastosowanych adapterów dla opraw. Dobór konkretnego typu adapteru zależy od przyjętego systemu szynoprzewodów oraz od oprawy (rodzaj uchwytu, waga, itp.) System szynoprzewodów (a więc i typoszereg adapterów) zostało określony w poprzedniej odpowiedzi tj.: THORN 3x 230VAC/16A + DALI - kod zamówieniowy 22169207 firmy THORN LIGHTING. Natomiast wybór opraw uzależniony jest od dostawcy opraw. Dla informacji dodatkowej Muzeum posiada min. oprawy typu GRAFFITI f. THORN LIGHTING.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania pisma na nr fax 48 91 4315 204 lub
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

Potwierdzam otrzymanie pisma w dniu 2015 r. o godz.

.....
podpis osoby przyjmującej korespondencję

.....