



Uwagi:

1. Schemat ideowy dla jednej sali ekspozycyjnej
2. szyna sterująca DALI nie może być łączna w pięli
3. zasilanie szynoprzewodów z tablicy elektrycznej T-20, T-31/T-44

# Schemat ideowy sterowania oświetleniem